



अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर,  
दुरध्वनी क्र.(कार्यालय) ०२४९- २३४३६२२, २३४५१२७, २३४०५२२  
अग्निशमन विभाग :- ०२४९ - २३२३३७०, २३२०१००, फॉक्सरा नं०२४९- २३२८८३७  
Website : [www.amc.gov.in](http://www.amc.gov.in) E-mail : [amc\\_anr@rediffmail.com](mailto:amc_anr@rediffmail.com)



अशाद/ जा.क्र. २८९

दि. ०८/०८/२०२४

प्रति,  
राष्ट्र संत जनार्दन स्वामी फौंडेशन बेट , कोपरगाव तर्फ व करीता  
अध्यक्ष. श्री चांगदेव नारायण कातकडे व इतर ,  
रा.कोकमठाण , ता.कोपरगाव ,  
जि.अहमदनगर.

विषय: प्रोक्षीजनल अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्रा यावत.

संदर्भ: आपला दिनांक १५/०२/२०२४ रोजीचा अर्ज

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार कळविण्यात येते कि, आपले स.न. ३९९/२/१, ४००/६, ४२४/२, ४२४/४, ४२५/१८, ४२६/१ प, ४२७/२, ४२७/३, रा.कोकमठाण , ता.कोपरगाव, जि.अहमदनगर बाधकाम क्षेत्रफळ १६८०३.६८ असून येथे शैक्षणिक व होस्टेल या इमारतीचे बांधकाम करावयाचे असून करीता आपण सादर केलेल्या कागद पत्रानुसार खालील प्रमाणे, महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अन्वये व राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहिता २००५ मधील भाग ४ अन्वये अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातुन शैक्षणिक इमारतीसाठी ANNEXURE-A (PART-1) खालील प्रमाणे उपाय योजना करणे आवश्यक व बंधनकारक आहे.

- १) सदर प्रोक्षीजनल ना हरकत प्रमाणपत्र हे दिलेल्या तारखेपासुन एक वर्ष मुदतीकरिता आधारभूत राहिल. हि मुदत संपर्णापूर्वी त्याचे नुतनीकरण करून घ्यावे लागेल व प्रचलित नियमानुसार योग्य त्या वेळी केले जाईल .
- २) इमारतीमध्ये IS:२११०:१९९२ प्रमाणे प्रत्येक १०० चौ.मि. क्षेत्रासाठी एक अग्निशमक उपकरण बसविण्यात यावे.
- ३) इमारतीमध्ये IS:८८४ : १९८५ व ३३८४ : १९८९ प्रमाणे होजरील होज प्रत्येक मजल्याच्या प्रत्येक जिन्याजवळ बसविण्यात यावे.
- ४) सदर इमारतीमध्ये डाऊन कमर बसविण्यात यावे.
- ५) सदर इमारतीमध्ये वेट रायझर बसविण्यात यावे.
- ६) सदर इमारतीमध्ये हँड ऑपरेटेड ईलेक्ट्रीक फायर अलार्म सिस्टम बसविण्यात यावे.
- ७) इमारतीमध्ये IS:१६४६:१९९७ प्रमाणे विद्युत यायरिंग इनस्टॉलेशन करण्यात यावे.
- ८) वेसमेंटसह संपूर्ण इमारतीमध्ये IS:५२९० स्प्रिंकलर सिस्टीम बसविण्यात यावे.
- ९) सदर इमारतीमध्ये अंटोमेटीक स्मोक डिटेक्शन & फायर अलार्म सिस्टम बसविणे आवश्यक आहे
- १०) सदर इमारतीमध्ये फायर सर्फेस इनलेट फोर वे बसविण्यात यावा
- ११) इमारतीच्या अंडर ग्रांड १००००० लिटर क्षमतेची व टेरेस टॅक २०००० लिटर क्षमतेची अग्निशमन करिता पाण्याची टाकी व त्यावर डिझेल २२८० LPM पंप व मेन विद्युत पंप २२८०, तसेच जॉकी पंप १८० लिटर बसविण्यात यावेत.



१२) सदर दिन्ही इमारतीमध्ये भारतीय राष्ट्रीय इमारत संहिता २०१६ च्या भाग ४ मधील परिच्छेद ४.४.२.४.३ नुसार दृष्टत्वाच्या दृष्टीकोनातुन अंतराच्या दृष्टीकोनातुन इमारतीस दोन जिने असणे आवश्यक आहे. त्यातील एक जिना इमारतीच्या बाहेरील बाजुस आसावा तो इमारतीच्या आवारात म्हणजेच इमारतीच्या सामांतीक अंतरात सुरक्षित ठिकाणी उघडणे अपेक्षीत आहे.

१३) सदर इमारतीमध्ये पार्ट ४ मधील २.२२ अन्वये फायर डोअर असणे आवश्यक आहे

तरोच महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अन्वये व राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहिता २००५ मधील भाग ४ अन्वये अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातुन रहिवास इमारतीसाठी ANNEXURE-B (PART-1) खालील प्रमाणे उपाय योजना करणे आवश्यक व वंधनकारक आहे.

१) सदर प्रोक्षिजनल ना हरकत प्रमाणपत्र हे दिलेल्या तारखेपासुन एक वर्ष मुदतीकरिता आधारभुत राहिल. हि मुदत संपण्यापुर्वी त्याचे नुतनीकरण करून घ्यावे लागेल व प्रचलित नियमानुसार योग्य त्या वेळी केले जाईल.

२) इमारतीमध्ये IS:२९९०:१९९२ प्रमाणे प्रत्येक १०० चौ.मि. क्षेत्रासाठी एक अग्निशमक उपकरण वसविण्यात यावे.

३) इमारतीमध्ये IS:८८४ : १९८५ व ३३८४ : १९८९ प्रमाणे होजरील होज प्रत्येक मजल्याच्या प्रत्येक जिन्याजवळ बसविण्यात यावे.

४) सदर इमारतीमध्ये वेट रायझर वसविण्यात यावे.

५) सदर इमारतीच्या अंडर ग्रांउड ५०००० लिटर क्षमतेची अग्निशमन करिता पाण्याची टाकी व त्यावर डिझेल प ९०० LPM क्षमतेचा पंप बसविण्यात यावा.

६) सदर इमारतीमध्ये फायर सर्व्हेस इनलेट टू वे बसविण्यात यावे

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार कलम २५ -परिशिष्ट - भाग २ अन्वये अर्जदार यांनी RBISOMBPA04 दि. ०७/०८/२०२४ रोजी अग्निसुरक्षा निधी शुल्क रक्कम रु १४,०९,८३६/-फक्त भरले आहे.

उपरोक्तप्रमाणे अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा सदर इमारतीमध्ये वसविणे आवश्यक आहे व उपरोक्त प्रमाणे स्थायी अग्निशमन यंत्रणेचे काम महाराष्ट्र अग्नि प्रतीबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना २००६ अन्वये लायसंन्स प्राप्त अभिकरनामार्फत करणे आवश्यक आहे.

सबव उपरोक्त प्रमाणे अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा सदर इमारतीमध्ये कार्यान्वित करून अहवाल इकडेस सादर करण्यात यावा म्हणजे अंतिम अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत कार्यवाही करणे शक्य होइल याची नोंद घ्यावी.



(शंकर तस्मी उत्तम मिसाळ )  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
अहमदनगर महानगरपालिका



  
PRINCIPAL  
Rashtra Janardhan S. Jani Homoeopathic  
Medical College & Research Centre,  
Kokanithan, Tal. Kopardgaon,  
Dist. Ahmednagar (M.S.) - 423 601